

PIRKANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
helena.vikstedt@ely-keskus.fi

Viite: PIRELY/1618/2020

Valitus koskien ELY:n kielteistä päätöstä avustushakemukseen pilaantuneen alueen puhdistamiseksi

Pirkanmaan ELY-keskus on tehnyt kielteisen päätöksen koskien avustusta pilaantuneen alueen puhdistamista kohteessa Kemijärven lämpö ja vesi Oy, Pelkosenniemen koulu ja lämpölaitos, Pelkosenniemi.

Perusteluna päätöksessä esitetään, että pilaantuminen on aiheutunut koulukiinteistön öljysäiliön vuotamisesta maahan ja että pilaantumisen aiheuttaja on tiedossa, eikä avustusta näin ollen voida myöntää valtionavustuslaissa (688/2001) avustusta lain 2 §:ssä säädettyyn tarkoitukseen.

Vaatus: Tekninen lautakunta on päättänyt 4.5.2020 § 29, että ELY-keskuksen päätökseen tulee hakea oikaisua. ELY-keskuksen päätös tulee kumota, sillä päätös perustuu virheelliseen päätelmään siitä, että hakijalla olisi tiedossa, miksi öljyä on päässyt valumaan maaperään. Vaadimme, että hakemuksemme käsitellään uudelleen ja avustus myönnetään.

Perustelut: Pohjois-Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy on tehnyt ympäristötekniisiä tutkimuksia alueella. Kohteessa havaittiin viitteitä öljyhiilivetypilaantumasta toukokuussa 2019 tehtyjen tutkimuksien aikana. Lisätutkimuksilla elokuussa 2019 selvitettiin pilaantumaa laajuutta. Tutkimuksista on laadittu Kunnostustarpeenarviointiraportti (19068) 3.9.2019, joka on ollut avustushakemuksen liitteenä.

Tutkimusraportin mukaan tällä hetkellä ei ole varmistettua tietoa siitä, miksi öljyä on päässyt valumaan maaperään. Säiliöt poistetaan keväällä 2020 pilaantuneen maan kunnostustöiden yhteydessä ELY:n päätöksen mukaisesti, ja silloin ne tarkastetaan huolellisesti.

Maaperän pilaantumisen aiheuttanut öljy on tutkimusten mukaan 10-20 vuotta vanhaa. Tähän astisissa tutkimuksissa ei ole kyetty arvioimaan, onko öljy joutunut maaperään yhtäkkiä vai hitaasti vuosien varrella. Tutkimuksissa ei päästy varmuudella arvioimaan tarkkoja päästölähteitä, mutta laboratoriotulosten mukaan öljyhiilivedyt koostuvat pääasiassa keskitisleistä (>C10-C21), joka viittaa kohteessa käytettyyn kevyen

polttoöljyyn. Öljytäyttöjä on tehty vuosien varrella useita, ainakin vuoteen 2008-2009 saakka.

Pelkosenniemen kunta omistaa kiinteistön, jonka alueella pilaantuma sijaitsee. Alueella on vuodesta 2007 toiminut Kemijärven Lämpö- ja vesi Oy, joka on käyttänyt öljylämmitystä tukilämmitysmuotona kaukolämpölaitokselle. Yhtiö on ostanut viimeksi öljyä säiliöihin vuosina 2008-2009, ja öljykattiloita käytetty kaukolämpöverkon rakentamisen yhteydessä. Kemijärven Lämpö ja Vesi Oy on kiistänyt osallisuutensa öljyvuotoon.

Kohteliaimmin

PELKOSENNIEMEN KUNTA

Päivi Vauhkonen
Kunnanjohtaja

Asiakirja on allekirjoitettu lähettämällä se allekirjoittajan sähköpostista (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 16 §)